



ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

**ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις σχετικά με τον διαγωνισμό : «Συντήρηση και ανακαίνιση σχολικών μονάδων».**

Σε συνέχεια ερωτημάτων που μας υποβλήθηκαν σας γνωρίζουμε ότι όσον αφορά το 'Άρθρο 3' του ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ της μελέτης για τις στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή εκ παραδρομής ζητείται EN 1504-3 το οποίο αφορά επισκευαστικά υλικά αντί του σωστού EN 1504-2 το οποίο θα έπρεπε να ζητείται και αφορά στεγανωτικά υλικά.

Η συντάξασα τη μελέτη

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΤΖΗΝΑΚΗ  
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ